

DEN SELVEJENDE INSTITUTION LINDEHUSET
Vandværksvej 40
5000 Odense C

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Syd
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

30. maj 2018

Afgørelse

Vi sender her den afgørelse, som vi oplyste om på vores tilsynsbesøg den 17. maj 2018 hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION LINDEHUSET på arbejdsstedet Vandværksvej 40, 5000 Odense C. Vi talte med adm. direktør Jens Rasmussen og arbejdsmiljørepræsentant Erika Rask.

Sag
20180011843/3
Ansvarlig:
Betina Pedersen

CVR 20099992
P 1004132410

Vi har på baggrund af de samlede oplysninger truffet følgende afgørelse:

Påbud

Virksomheden påbydes at etablere kontrolanordning på procesventilationen over kogeplader og ovn, der med lys og/eller lyd angiver utilstrækkelig funktion.

I skal efterkomme påbuddet **senest den 1. september 2018**.

I skal orientere alle arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter, der er berørt af påbuddet.

I skal **senest den 8. september 2018** give os besked om, hvordan I har efterkommet påbuddet. Inden I giver os besked, skal I orientere arbejdsmiljøorganisationen om, hvordan påbuddet er efterkommet. I skal bruge [formularen](#) på vores selvbetjeningsløsning OnlineAt.

Side 1/4

Begrundelse for påbuddet

Ventilationsanlæg med mekanisk udsugning til fjernelse af sundhedsskadelige, ildelugtende eller anden generende luftforurening skal være forsynet med en kontrolanordning, der angiver utilstrækkelig funktion.

Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den procesventilation, der er etableret i virksomhedens køkken er omfattet af kravet om kontrolanordning, idet der i køkkenet udvikles sundhedsskadelig og generende luftforurening.

Dette begrundes med oplysningerne om, at der er tale om et produktionskøkken, hvor ansatte hver dag producerer mad til omkring 20 personer, der afgiver stegeos samt afbagningsos fra animalske produkter.

Arbejdstilsynet har desuden lagt vægt på konstatering af, at ventilationsanlægget i virksomhedens køkken ikke var forsynet med en kontrolanordning. En konstatering der er bekræftet af adm. direktør Jens Rasmussen.

Sagens oplysninger

Arbejdstilsynet kunne på besøget konstatere:

- At der var etableret kogeplader og ovn med procesventilation i køkkenet
- At der ikke var etableret kontrolanordning på procesventilationen.

Arbejdstilsynet fik på besøget oplyst:

- At der hver dag blev produceret mad til 20 personer.
- At der både foregik arbejdsprocesser som stegning, kogning og bagning.
- At stegning og afbagning af animalske produkter foregik næsten hver dag.
- At det var virksomhedens ansatte der udførte arbejdsopgaverne i køkkenet.
- At der er 1 ansat, der varetager arbejdsopgaverne i køkkenet.

Administrerende direktør Jens Rasmussen har på besøget bekræftet ovenstående oplysninger.

Anvendte regler

- § 77, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1084 af 19. september 2017 af lov om arbejdsmiljø.
- § 35, stk. 11, i bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning med senere ændringer.
- § 3 og § 4 stk. 2, 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning med senere ændringer.

Vejledning til at efterkomme påbuddet

I kan læse mere om ventilation på faste arbejdssteder i AT-vejledningen A.1.1. Se eventuelt pkt. 5 i vejledningen, der omhandler kontrolanordninger.

I kan finde vejledningen på:

<https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/atvejledninger/v/a-1-1-ventilation-paa-faste-arbejdssteder>.

I kan klage over påbuddet

I kan klage over påbuddet til Arbejdsmiljøklagenævnet. Hvis I ønsker at klage, skal I sende klagen til Arbejdstilsynet. Vi skal modtage klagen inden fire uger efter, at I har modtaget påbuddet. Klage har opsættende virkning. Det betyder, at I ikke behøver at rette jer efter påbuddet, mens klagen bliver behandlet. Hvis vi fastholder påbuddet, sender vi klagen videre til Arbejdsmiljøklagenævnet, som behandler jeres klage.

Følg jeres sag digitalt

Få overblik over denne sag og eventuelle andre sager med Arbejdstilsynet på [OnlineAt](#). Her kan I bl.a. se kommende frister, og om Arbejdstilsynet vurderer, at I har efterkommet påbuddet.

Ring, hvis I har spørgsmål

Side 3/4

I er velkomne til at ringe til Arbejdstilsynet på 70 12 12 88, hvis I har spørgsmål til påbuddet.

Venlig hilsen

Betina Pedersen
Tilsynsførende

Billede 1:
Procesventilation på kogeplader og ovn



