

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CT 2.0"

Con il presente documento si attesta la conformità ai requisiti richiesti dal DM 16/02/16 (detto anche "Conto Termico 2.0") all'art. 4, comma 2. b "Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti [...] con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore a biomassa..." del seguente prodotto Ungaro:

Tipo di apparecchio	Stufa a pellet
Tipo	Fluenth 6-24
Modelli	AQA F 6-24 5s Style - AQA F 6-24 5s Classic - AQA F 6-24 5s Glass AQA X 6-24 5s SV Classic 6-24 5s FIT I X 6-24 5s - FIT I Classic 6-24 5s FIT I Glass 6-24 5s - FIT I Style 6-24 5s
Combustibile	Pellet di legno classe A1 UNI EN ISO 17225-2
Norma tecnica di riferimento	EN 14785
Potenza nominale	22 kW
Potenza al focolare	24.3 kW
Test report n.	CS21-0065330-01
Rilasciato da	IMQ S.p.A. - Lab. N.0112L

Di seguito i criteri di accesso al decreto e i corrispondenti valori caratteristici del prodotto.

	Valore misurato	DM 16/02/16
Rendimento [%]	90.5	> 85
*CO [g/Nm ³]	0.097	≤ 0.36
*Particolato primario [mg/Nm ³]	8	≤ 30
Coefficiente premiante C _e	1.5	
Coeff. di valorizzazione C _i [€/kW _t]	0.040	

*Valori misurati al 13% O₂

ungaro srl
Via S. Mango, 2
88040 San Mango d'Aquino - CZ
Tel. 0968.926838 - Fax 0968.926861
C.F. 01120090968