

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CT 2.0"

Con il presente documento si attesta la conformità ai requisiti richiesti dal DM 16/02/16 (detto anche "**Conto Termico 2.0**") all'art. 4, comma 2. b "Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti [...] con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore a biomassa..." del seguente prodotto Ungaro:

Tipo di apparecchio	Stufa a pellet
Tipo	FAP6
Modello	Fagiolo Plus (Classic-Glass-Style)
Combustibile	Pellet di legno classe A1 UNI EN ISO 17225-2
Norma tecnica di riferimento	EN 14785
Potenza nominale	6.3 kW
Test report n.	CS20-0057000-01
Rilasciato da	IMQ - LAB n.0112

Di seguito i criteri di accesso al decreto e i corrispondenti valori caratteristici del prodotto.

	Valore misurato	DM 16/02/16
Rendimento [%]	94.1	> 85
*CO [g/Nm ³]	0.037	≤ 0.36
*Particolato primario [mg/Nm ³]	9.0	≤ 30
Coefficiente premiante C _e	1.5	
Coeff. di valorizzazione C _i [€/kW _t]	0.040	

*Valori misurati al 13% O₂

ungaro srl
Sede Legale e Amm.va: Via S.Mango 2
88040 San Mango D'Aquino - Cz
Tel. 0968 926838 - Fax. 0968 926861
C.F. - P.I. 02448180790